

浄化槽保守点検、清掃、法定検査の流れ

毎年3回以上
(処理方式、使用状況
等により異なります)

保守点検
〔点検・調整・修理〕

浄化槽の機能を維持
させるもの

- ・汚泥の堆積状況の把握
- ・ブロワ等機器の点検
- ・消毒剤の補充

毎年1回以上
(処理方式、使用状況
等により異なります)

清 掃
〔汚泥の引出し等〕

浄化槽の機能を回復
させるもの

- ・汚泥の引き出し
- ・付属装置の洗浄
- ・内部の異常の確認

毎年1回

第11条検査
〔定期検査〕

保守点検及び清掃が適
正に実施され、浄化槽
の機能が正常に維持さ
れているか否かを確認

- ・外 観 検 査
- ・水 質 検 査
- ・書 類 検 査